

ACLARACIONES PROCEDIMIENTO AM14/2013

“Suministro e instalación de nuevo sistema de detección automática de incendios con evacuación por voz en el edificio de la Facultad de Económicas de la UNED”

Madrid, 16 de mayo de 2013

1. El objeto del trabajo es la sustitución del sistema existente, por lo tanto, **está incluida la retirada de la instalación existente.**
2. Se ha organizado una **visita ÚNICA** al edificio el próximo lunes **20 de mayo a las 8:00 h.**

Es voluntaria y no se entregará justificante de asistencia. No está considerada en ningún criterio de adjudicación.

Madrid, 20 de mayo de 2013

3. CANALIZACIONES:

En los despachos, zonas administrativas y cualquier otra zona sobre rasante con techo de escayola, la canalización se tendrá que ejecutar con tubo **PVC OCULTA** dentro del falso techo de escayola. El Proyecto contempla todas las ayudas de albañilería y pintura de los falsos techos.