

Procedimiento Abierto AM 7/2018_ "Suministro de nuevas unidades para la fase I de la modificación de la instalación de climatización del animalario de la Facultad de Psicología de la UNED"

Consultas recibidas durante el período abierto para la presentación de ofertas

1. Foto o esquema cuadro de control actual

Se adjuntan fotografías del cuadro de control actual (Siemens)



2. Cuadro General de BT y acometida a actual cuadro de clima animalario cumplen REBT?
Entendemos que después de última inspección (año 2013-2014) es OK

Como se comentó durante la visita, la instalación de baja tensión tiene acta favorable de inspección de fecha 16 de junio de 2015. En cualquier caso, esta parte de la instalación (cuadro general de baja tensión y acometida actual a cuadro de clima de animalario no es objeto de este contrato).

3. Línea actual desde Cuadro actual de clima animalario en sótano para alimentación actual de enfriadora, UTA, humectadores, es libre de halógenos y cumple igualmente REBT???

La alimentación al nuevo cuadro de climatización que se va a montar en cubierta es nueva también y está recogida en el proyecto. No se puede reutilizar la línea actual porque no es la que se recoge en proyecto y además los servicios en la instalación actual están repartidos entre la cubierta y el sótano.

Madrid, 15 de marzo de 2018

(Si se recibieran más preguntas se actualizaría el documento cada tres días hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas)